

Inwestycje Gminne Spółka z o.o.

Stężycza, 24-04-2020

ul. Jana III Sobieskiego 31

83-322 Stężycza

www.inwestycjegminne.pl

ZNAK SPRAWY: IG.ZP.271.1.2020. Rozbudowa Nadraduńskiego Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Stężyczy.

Wyjaśnienia nr 1 treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych udzielam następujących wyjaśnień treści SIWZ:

Pytanie:

W opisie przedmiotu zamówienia widnieje zapis, że Zamawiający załącza przedmiary robót - jednak nie ma ich w dokumentacji. Czy Zamawiający dysponuje przedmiarami ? Jeśli tak, prosimy o ich udostępnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza przedmiar robót. Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiar robót nie stanowi podstawy wyceny. Zgodnie z zapisami załącznika A do SIWZ pkt. 16:

„Zamawiający załącza przedmiary robót. Przedmiary robót są załączone jedynie dla celów informacyjnych. Skorzystanie z przedmiarów przez Wykonawcę jest dobrowolne, a ich weryfikacja należy do Wykonawcy. Przedmiary robót należy traktować tylko i wyłącznie jako element pomocniczy do obliczenia ceny oferty. Przedmiary nie będą uzupełniane ani wyjaśniane. Wykonawca nie może powoływać się na jakiegokolwiek braki, błędy, nieścisłości w przedmiarach oraz wynikające z tego niedoszacowania ceny na etapie oceny ofert oraz realizacji zamówienia. Przedmiar robót nie będzie brany pod uwagę do ustalania prawidłowości obliczonej ceny oferty, ani do weryfikacji zakresu robót do wykonania. Zakres robót należy wycenić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia wynikającego z SIWZ oraz projektów i STWiOR załączonych do SIWZ.”

Należy uwzględnić, że zakres projektu obejmuje teren o pow. 12770 m², na którym występują różnice poziomu terenu, co przedstawiają rzędne zamieszczone w projekcie.

Zakres robót ziemnych to m. in. zebranie wierzchniej warstwy – uwaga: należy uwzględnić wywiezienie urobku i jego zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ponadto należy odpowiednio przygotować i wyprofilować teren pod warstwy konstrukcyjne, co wiąże się z koniecznością przemieszczenia mas ziemnych.

W związku z powyższym Zamawiający zwraca uwagę na następujące kwestie:

1. Należy uwzględnić wywóz i zagospodarowanie urobku zgodnie z obowiązującymi przepisami warstwy ziemi urodzajnej przewidzianej do zebrania o grubości 15 cm
2. Średnia grubość warstwy do wybrania (głębokość wykopu) w celu przygotowania podłoża pod warstwy konstrukcyjne na pow. 12770 m² to 0,80 m. Z tego około 50% materiału jest do ponownego wbudowania (formowanie i zagęszczenie nasypów), natomiast pozostałą część należy wywieźć i zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Biorąc powyższy pod uwagę Zamawiający przypomina, że podstawą wyceny jest projekt, a nie przedmiar robót.

PREZES
Marcin Wysocki

