

Inwestycje Gminne Spółka z o.o.

Stężycza, 24-04-2020

ul. Jana III Sobieskiego 31

83-322 Stężycza

www.inwestycjegminne.pl

ZNAK SPRAWY: IG.ZP.271.1.2020. Rozbudowa Nadraduńskiego Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Stężyczy.

Wyjaśnienia nr 2 treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych udzielam następujących wyjaśnień treści SIWZ oraz wprowadzam modyfikację SIWZ poprzez uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia:

Pytania:

- 1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę warstwy odsączającej o grubości 10 cm z tłucznia kamiennego o frakcji 4/31,5 na warstwę z piasku o frakcji 0-2 mm o takiej samej grubości? Zastosowanie warstwy wskazanej w dokumentacji projektowej uniemożliwi w przyszłości wykonywanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych zwłaszcza aeracji, a dodatkowo nawierzchnia będzie wykazywała tendencję do samoistnego zagęszczania w wyniku czego stanie się kontuzjogenna.*
- 2. Prosimy o sprecyzowanie parametrów technicznych trawy rolowanej tj: szerokość, długość oraz grubość rolki.*

Odpowiedzi:

1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
2. Zamawiający wskazuje minimalne parametry dotyczące trawy z rolki: Szerokość rolki min. 120 cm, długość rolki min. 10 m. Skład gatunkowy traw spełniający wytyczne RSM 3.1. (boiska sportowe do piłki nożnej). Wiek murawy: Nie mniejszy niż 1 rok, nie większy niż 2,5 roku.

PREZES
Marcin Wysocki