

Stężyca 29.04.2020r.

[www.inwestycjegminne.pl](http://www.inwestycjegminne.pl)

ZNAK SPRAWY: IG.ZP.271.2.2020. Rozbudowa Nadraduńskiego Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Stężycy.

### Wyjaśnienia nr 1 treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych udzielam następujących wyjaśnień treści SIWZ oraz wprowadzam modyfikację SIWZ poprzez uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia:

#### Pytania:

1. Czy wiaty piłkarskie, medyczne i sędziego mogą być wykonana z profili stalowych cynkowanych ogniowo? Takie wykonanie byłoby spójne z trybunami, które mają być wykonane z konstrukcji stalowej cynkowanej.
2. Jeśli chodzi o trybuny to do jakiej wysokości tylna ściana trybun ma być zabudowana pokryciem z poliwęglanu komorowego? Czy do wysokości ostatniego rzędu siedzisk, gdzie zaczyna się barierka tylna?

#### Odpowiedzi:

1. Tak, z profili stalowych ocynkowanych ogniowo.
2. Trybuny poz. 12 i 13 opisu przedmiotu zamówienia: tylna ściana z profili jak na zdjęciu, wys. min. 90 cm, dodatkowo wypełnienie z poliwęglanu montowanego na wysokości ostatniego rzędu do konstrukcji na wysokości minimum 90 cm.

**PREZES**  
*Marcin Wysocki*