

www.inwestycjegminne.pl

ZNAK SPRAWY: IG.ZP.271.2.2020. Dostawa wyposażenia w ramach rozbudowy Nadraduńskiego Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Stężycy

Wyjaśnienia nr 2 treści SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych udzielam następujących wyjaśnień treści SIWZ oraz wprowadzam modyfikację SIWZ poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia:

Pytanie:

Czy tablica wyników (telebim LED) ma być przymocowany np. do elewacji budynku czy na samonośnej konstrukcji? Jaki Państwo przewidują sposób jego montażu?

Odpowiedzi:

Tablica wyników montowana będzie na zewnątrz, do istniejącej konstrukcji. Zamawiający wprowadza zmianę opisu w poz. 1 tabeli „Specyfikacja wyposażenia” na następujący:

1.	<p>Tablica wyników – elektroniczna, wymiary: 240 x 140 cm Wielkość wyświetlaczy: wynik, czas gry/zegar - 33 cm, panel tekstowy - 224 x 32 cm Kolor wyświetlaczy: czerwony lub pomarańczowy</p> <p>Panel graficzny do wyświetlania nazw zespołów i dowolnych innych tekstów (tekst stojący, przesuwany, efekty specjalne)</p> <p>Obudowa aluminiowa, malowana proszkowo, przeznaczona do pracy na zewnątrz. Sposób mocowania – do istniejącej konstrukcji – słupów. Funkcja zegara czasu rzeczywistego Sterowanie: Zegar i część sportowa: bezprzewodowe z pilota Panel tekstowy: bezprzewodowo (WiFi) lub przewodowo (LAN) za pomocą aplikacji instalowanej na komputerze/laptopie.</p> <p>Dobra czytelność: ok 130 - 150 m</p> <p>Funkcje sportowe: Wyświetlanie czasu gry w trybie START-STOP Programowanie dowolnego czasu gry / narastająco lub malejąco / w zakresie 1 do 99 min. Wyświetlanie wyniku do 19 lub 99 (zależnie od wersji tablicy) Czas gry - minuty i sekundy</p>	1 szt.
----	---	--------

Tolerancje wymiarowe: (+/- 10%)

Wymagane instalacje:

1. Gniazdo przy tablicy: zasilanie ~ 230 V / 50 Hz
2. Kabel UTP, kat. 5e od tablicy do punktu sterowania panelem tekstowym - jeżeli sterowanie kablowe



PREZES
Marcin Wysocki