

[www.inwestycjegminne.pl](http://www.inwestycjegminne.pl)

ZNAK SPRAWY: IG.ZP.271.3.2020. Budowa Parku Kulturowego – Biblioteki w Stężyczy

### Wyjaśnienia nr 5 treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych udzielam następujących wyjaśnień treści SIWZ oraz wprowadzam modyfikację SIWZ poprzez uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia:

#### Pytania i odpowiedzi:

1. W związku z udzielonymi odpowiedziami w dniu 14.05.2020 r. odp. 19 prosimy o określenie, czy rolety wycenić tylko na fasadzie O23 czy też również na fasadzie O25? Prosimy również o określenie, czy mają być to łamacze światła stałe czy też regulowane. W załączonej dokumentacji brak jest rysunku elewacji dziedzińca z fasadą O25 – prosimy o udostępnienie.

Odp. Żaluzje zostały zaprojektowane tylko na fasadzie O23. Wykonanie wg wyjaśnień nr 4.

2. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób (w jakiej technologii) projektant przewidział wykonanie podestu (sceny) oraz stopni pod siedziskami.

Odp. Podest sceniczny został opisany w opracowaniu „wykończenie wnętrz biblioteka”; stopnie pod siedziskami należy wykonać jako schody betonowe; należy przyjąć zbrojenie schodów prętami żebrowanymi:  $\emptyset$  12 i  $\emptyset$  6 o łącznej wadze 316 kg.

3. Prosimy o określenie, czy klatka schodowa w pom. 1.7 wydzielona powinna zostać ścianką działową gr. 12cm zgodnie z rys. nr ABW-4, czy balustradą zgodnie z przekrojem A-A rys. ABW-6.

Odp. Balustrada zgodnie z przekrojem A-A rys. ABW-6.

4. Prosimy o określenie czy ściany w piwnicy mają być tylko malowane czy też tynkowane i malowane.

Odp. Tynkowane i malowane.

