

[www.inwestycjegminne.pl](http://www.inwestycjegminne.pl)

ZNAK SPRAWY: IG.ZP.271.4.2020

Rozbudowa Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy w formule „zaprojektuj i wybuduj”

### Informacja dla Wykonawców – uzupełnienie Opisu przedmiotu zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający wprowadza następującą modyfikację treści SIWZ:

- I. W nawiązaniu do opisu zawartego w PFU pkt. 7.3.8. dot. instalacji fotowoltaicznej oraz odpowiedzi nr 14 zamieszczonej w wyjaśnieniach nr 1 z dnia 29-05-2020 r. Zamawiający po przeanalizowaniu możliwości wykorzystania energii odnawialnej informuje, że w zakresie zamówienia należy przyjąć wykonanie instalacji fotowoltaicznej wykorzystując **całą powierzchnię dachu w zakresie maksymalnym** – kompletny system wraz z inwerterem. Inwerter moc wyjściowa 20 000 W (trójfazowy) + moduł komunikacji Wifi lub LAN.  
**Należy przyjąć system, którego wydajność z m2 powierzchni dachu będzie nie mniejsza niż 0,17 kWp/m2.**

W cenie należy ująć wykonanie kompletnego systemu, wraz z dostawą niezbędnych materiałów, pracami montażowymi i instalacyjnymi, dostawą inwertera oraz udzielenie gwarancji na system na **okres 30 lat z zachowaniem sprawności na poziomie nie niższej niż 90% mocy początkowej.**

Na całość systemu fotowoltaicznego Zamawiający wymaga udzielenia 30 letniej gwarancji, sprawność systemu w okresie udzielonej gwarancji nie spadnie poniżej 90% mocy wyjściowej.

**W związku z powyższym kryterium oceny ofert: 40% odnosi się do robót budowlanych i zastosowanych materiałów budowlanych, natomiast na system fotowoltaiczny Wykonawca ma obowiązek udzielić gwarancji na okres 30 letni.**

Zamawiający wprowadza modyfikację projektu umowy poprzez zmianę brzmienia ust. 1 § 9 [Rękojmia oraz gwarancja jakości] na następujący:

***„1. Wykonawca na przedmiot umowy udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres ..... miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót na wykonane roboty budowlane wraz z zastosowanymi materiałami oraz na okres 30 lat na wykonany zintegrowany system fotowoltaiczny, na który Wykonawca udziela gwarancji na okres 30 lat z zachowaniem przez ten okres sprawności systemu na poziomie nie gorszym niż 90% mocy wyjściowej, licząc od daty odbioru końcowego, na zasadach określonych w umowie.”***

**Zamawiający zamieszcza opis systemu fotowoltaicznego.**

- II. W celu umożliwienia wprowadzenia zmian w ofertach Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

**Zamawiający wprowadza modyfikację treści SIWZ  
w zakresie terminów składania i otwarcia ofert.**

Pkt. 11 SIWZ otrzymuje brzmienie:

**Termin składania ofert: do 10 czerwca 2020 r. godz. 10:00.**

**Termin otwarcia ofert: 10 czerwca 2020 r. o godz. 10:15.**

Pkt. 10.23 SIWZ w zakresie opisu opakowania - kopert zmienia się w zakresie terminu w następujący sposób:

**„Nie otwierać przed dniem 10 czerwca 2020 r. godz. 10:15”**

*W związku z powyższą modyfikacją, na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienił treść ogłoszenia o zamówieniu.*

**PREZES**  
*Marcin Wysocki*