

Stężyca 12-11-2020

[www.inwestycjegminne.pl](http://www.inwestycjegminne.pl)

ZNAK SPRAWY: IG.ZP.271.7.2020.

Dobudowa sali gimnastycznej do budynku szkoły podstawowej w Klukowej Hucie

**Wyjaśnienia nr 5 treści SIWZ - uzupełnienie**

**Modyfikacja treści SIWZ**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych udzielam następujących wyjaśnień treści SIWZ oraz wprowadzam modyfikację SIWZ poprzez uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia:

*Pismo stanowi uzupełnienie wyjaśnień nr 5 z dnia 03-11-2020.*

*Dla czytelności zachowano numerację z w/w pisma.*

**15. Prosimy o załączenie detalu podkonstrukcji pod centralę wentylacyjną wraz z zestawieniem stali profilowej.**

**20. Proszę o uzupełnienie projektu o brakującą konstrukcję stalową central.**

Odp. Należy przyjąć do wyceny wykonanie konstrukcji wsporczych central zgodnie z załączonymi rysunkami (K-4.0, K-4.1, K-4.2, K-4.3, K-4.4, K-4.5) oraz opisem z projektu branży konstrukcyjnej „konstrukcja wsporcza centra” – rysunki i opis pochodzą z tożsamego rozwiązania zastosowanego w projekcie rozbudowy budynku szkoły o salę gimnastyczną w Kamienicy Szlacheckiej.

**PREZES**  
*Marcin Wysocki*